

En nom de la societat **CUSTOM BULLETS, S.L.** titular del CIF B09698465, situada al Passeig Joan Vidal Miró, 101, de Santa Margarida i els Monjos (08730) i domicili social al Carrer Tallers, 23 d'Arboç, a Tarragona (43720)

E X P O S A.- Que en data 20-10-25 ha rebut notificació de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, en el que s'indica que la Mancomunitat del Penedès Garraf ha demanar informació complementaria per poder donar un informe compatible a la llicència ambiental, en concret es demana ampliar la informació en quant:

- Cal indicar el sistema de neteja prèvia de les peces rebudes abans del procés de fusió. Cal indicar la quantitat d'aigua emprada i el destí d'aquesta.
- Cal indicar el sistema de neteja de motllos.
- Cal indicar si la xarxa de clavegueram on aboca l'empresa és de tipus unitari o separatiu.
- Manca la designació dels punts d'abocament amb coordenades ETRS 89.
- Manca plànol on es constati la localització de les arquetes de la presa de mostres (indicant la seva localització en coordenades UTM ETRS 89), així com el recorregut de les aigües residuals i pluvials.

D E S E N V O L U P A.- Les respostes al requeriment rebut.

1. Indicar el sistema de neteja prèvia de les peces rebudes.
Les peces rebudes són classificades i netejades de manera manual, eliminar pols o petites impureses que puguin presentar mitjançant draps i sistemes físics, no aigua. No es genera cap residu líquid de la neteja.
2. Cal indicar el sistema de neteja dels motllos.
Els motllos es netegen de manera periòdica en els espais temporals en els que no s'utilitzen. Aquestes neteges corresponen a l'eliminació de restes de metall fos que pugui estar adherit mitjançant eines mecàniques. No s'utilitza aigua per la seva neteja. No es genera cap residu líquid d'aquesta neteja.
3. Cal indicar si la xarxa de clavegueram on aboca l'empresa és de tipus unitari o separatiu.
La xarxa de clavegueram de l'empresa és unitària, rebent tant les aigües sanitàries de l'activitat com les aigües de pluja.
4. Designació de punt d'abocament.
El punt d'abocament de l'empresa correspon a les següents coordenades UTM:
X: 387.325
Y: 4.574.437

5. Plànol amb ubicació arquetes i recorregut d'aigües

S'adjunta en aquest document el plànol de les aigües residuals.

S O L · L I C I T A: que es tingui en compte la documentació presentada i es pugui aportar el informe final favorables del vector d'aigües residuals.

Firma:

12 de gener de 2026

